

### OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz.195)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)
- § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 176/OsM z poboru próbki wody dokonanego w dniu 23.05.2022 r.

z **wodociągu o produkcji < 100 m<sup>3</sup>/d Bojany:**

- Bojany 14 (kran w kuchni)

oraz na podstawie uzyskanego wyniku badań próbki wody nr sprawozdania: HKL.9052.884.2022 z dnia 23.05.2022 r. wykonanego zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej  
stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**  
z wodociągu o produkcji < 100 m<sup>3</sup>/d Bojany  
zarządzanego przez Gminę Brok

### **Uzasadnienie**

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody z wodociągu o produkcji < 100 m<sup>3</sup>/d Bojany stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

up. Państwowego Powiatowego  
inspektora Sanitarnego  
w Ostrowi Mazowieckiej  
*AM*  
Andrzej Kaczyński

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Brok; pl. Kościelny 6; 07-306 Brok

Do wiadomości:

1. Aa