

### OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.)
- § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 275/OsM z poboru próbek wody dokonanego w dniu 05.07.2023 r. z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d Brok:

- Brok pl. Kościelny 6 (kran w pomieszczeniu sanitarnym)

- Brok ul. Jana Pawła II 34 (kran w pomieszczeniu produkcyjnym)

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody nr sprawozdań: HKL.9052.1398.2023, HKL.9052.1399.2023 z dnia 10.07.2023 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d Brok

zarządzanego przez Gminę Brok

### **Uzasadnienie**

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d Brok, stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

p.o. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Ostrowi Mazowieckiej  
Renata Małec

### Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Brok; pl. Kościelny 6; 07-306 Brok

### Do wiadomości:

1. Aa